



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 23-35-76, E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Владимирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16

ОНДиПР по Петушинскому и Собинскому районам УНДиПР 601143, Владимирская область,

г. Собинка, ул. Некрасова, д. 1 «а» тел. 8 (49242) 2-31-00 E-mail: 14ofps@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 48/11**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-  
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
по предотвращению угрозы возникновения пожара  
законному представителю**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Собинского района «Средняя  
общеобразовательная школа № 4 г. Собинки

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, (физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петушинскому и Собинскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Владимирской области – главного государственного инспектора Петушинского и Собинского районов по пожарному надзору Тихонова Евгения Владимировича от «26» апреля 2017 года № 48 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «15» мая 2017г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.  
«22» мая 2017г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.  
«26» мая 2017г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

проведена проверка Прокофьевой Алейсей Константиновной заместителем начальника ОНДиПР по Петушинскому и Собинскому районам – заместителем главного государственного инспектора Петушинского и Собинского районов по пожарному надзору  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов))

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Собинского района «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Собинки», расположенного по адресу: 601204, Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, ул. Чайковского, д. 3 «а»

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с заместителем директора по АХЧ Корольковой Мариной Александровной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	<p>Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.</p> <p><i>Обеспечить звуковыми сигналами СОУЭ уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.</i></p>	<p>п. 1 ст. 54 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</p>	07.08.17г.	
2	<p>Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя.</p> <p><i>Обеспечить звуковыми сигналами СОУЭ общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя.</i></p>	<p>п. 1 ст. 54 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</p>	07.08.17г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
  - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
  - руководители органов местного самоуправления;
  - собственники имущества;
  - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
  - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
  - должностные лица в пределах их компетенции;
  - иные граждане.
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в

домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР  
по Петушинскому и Собинскому районам –  
заместитель главного государственного инспектора  
Петушинского и Собинского районов по пожарному  
надзору, Прокофьева Алеся Константиновна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«26» мая 2017г.



Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Директор МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Собинки»

Бусурина Валентина Вячеславовна

(должность, фамилия, инициалы)

«26» мая 2017 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору